

Zakázané vedení

Plynovod je bez zvláštních bezpečnostních opatření zakázáno vést:

- 1. nepřístupnými a nevětranými šachtami a otevřenými šachtami o půdorysné ploše menší než 1 m²,**
- 2. ve výtahových a větracích šachtách, světlících, v šachtách pro shoz odpadu,**
- 3. místy, kde je vysoké riziko mechanického poškození (např. vozidly), mechanického nebo tepelného namáhání,**
- 4. komínovým průduchem nebo komínovým zdívkem,**
- 5. nepřístupnými místy, pod a za stabilně zabudovanými předměty (např. vanou),**
- 6. místnostmi určenými pro elektrická zařízení (např. trafostanice, strojovna výtahu),**

- 7. chráněnými únikovými cestami (nejčastěji schodiště nebo chodba), s výjimkou potrubí do celkového průřezu 2500 mm² (max. jedno potrubí DN50),**
- 8. půdou, s výjimkou zavedení plynovodu do půdních obytných prostor, ateliérů, apod.,**
- 9. v konstrukci schodiště nebo stropu (kromě prostupu stropem),**
- 10. prostory jiného uživatele, s výjimkou stoupacího vedení,**
- 11. stoupací vedení, kromě spotřebního rozvodu, nesmí procházet kuchyněmi a pokoji v bytech,**
- 12. v garážích, prádelnách a kotelnách se vedení plynovodu nedoporučuje kromě přívodů ke spotřebičům v nich umístěných, s výjimkou hromadných garáží, lze těmito prostory vést plynovod, pokud je veden nejkratším možným směrem a v těchto prostorách neobsahuje žádné armatury a rozebíratelné spoje.**

V garážích musí být plynovod chráněn proti mechanickému poškození vozidel.